

LEGENDA POTRUBIA:

- K POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE KOTLOVÝ OKRUH 70/50 °C, Δt=20 °C
- UVK-1 POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE VYKUROVANIE Očú 65/50 °C, Δt=15,0 °C
- UVK-1 POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE CENTRA NP 65/50 °C, Δt=15 °C
- REDUKCIA POTRUBIA
- EXPANZNÉ POTRUBIE
- DOPŕIÄNIE SYSTÉMU ÚVK
- ODVOD KONDENZÁTU
- OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO P 90 V PREVEDENÍ
- VENTIL-KOMPAKT JEDNOSRADE RESP. DVOJRADE

LEGENDA ARMATÚR:


- GKZUŤOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ
- F-ZILTER ZÁVITOVÝ
- ZKZ - SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- PS - PRIAME ŠRÚBENIE
- VF-06 AUTOMATICKÝ VENTIL PRE DOPŕIÄVANIE SYSTÉMU ÚVK VF-06, DN 15
- MKULOVÝ UZÁVER SO ZÁSTENÍM PRE EXPANZNU NÁDOBU
- EV - SEPARÁTOR VZDUCHU A MIKROBUBLIN EXVOID
- ED - SEPARÁTOR NEČISTÔT A KALOV EXDIRT
- VK - RADIÁTOROVÝ VENTIL TYP H-3000, PRIAMY
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VK - VYPUŠŤACÍ KOHÚT
- M - MANOMETR
- (1.5) - POLOHA NASTAVENIA RADIÁTOROVÉHO VENTILU

POZNÁMKA:

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCIÍ BEZ JEHO SUHLASU
- PROJEKT RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELES, TRÁSY POTRUBIA A NENARÁDZA, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA STAVBY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNÍŤ PRED MONTÁŽOU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSADZOVANÍ STRUČNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCIÍ S OSTATNÝMI PROFESIAMI

SADA Č.

GENÉRALNÝ PROJEKTANT: TP-PROJEKT, s.r.o., Námestie mieru 1, 080 01 PREŠOV

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Olo Scholtz	Ing. Olo Scholtz	Ing. Olo Scholtz
NÁZOV STAVBY, Miesto		
CENTRUM KOMUNITNO-SPOLKOVÝCH AKTIVÍT		
OBJEKT:	SO-01, Spoločenské centrum	
INVESTOR:	Očú Dalečice	
OBSAH VÝKRESU:	PÔDORYS 1. NP	
 TP-PROJEKT, s.r.o. NÁMESTIE MIERU 1 080 01 PREŠOV e-mail: tpproj@tkpo@gmail.com		
DIEL	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	
STUPEŇ	DRS	
ZÁK. ČÍSLO	TP-02/22	
DÁTUM	01/2022	
FORMÁT	2x44	
MIERKA	1:100	
1		