



LEGENDA POTRUBIA:

- POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE KOTLOVÝ OKRUH 70/50 °C, Δt=20 °C
- - - POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE VYKUROVANIE OčÚ 65/50 °C, Δt=15,0 °C
- - - POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE CENTRA NP 65/50 °C, Δt=15 °C
- UVK-1 REDUKCIA POTRUBIA
- EXPANZNÉ POTRUBIE
- DOPŇANIE SYSTÉMU ÚVK
- ODVOD KONDENZÁTU
- OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO P 90 V PREVEDENÍ
- VENTIL-KOMPAKT JEDNORADE RESP. DVOURADE

LEGENDA ARMATÚR:

- GKZUJOVÝ UZÁVER ZAVITOVÝ
- FZILTER ZAVITOVÝ
- ZKz - SPÄTNÁ KLAPKA ZAVITOVÁ
- PS - PRIAME ŠRÚBENIE
- VF-06 AUTOMATICKÝ VENTIL PRE DOPŇOVANIE SYSTÉMU ÚVK
- MKUJOVÝ UZÁVER SO ZASTENÍM PRE EXPANZNÚ NÁDOBU
- EV - SEPARÁTOR VZDUCHU A MIKROBUBLIN EXVOID
- ED - SEPARÁTOR NEČISTÔT A KALOV EXDIRT
- VK - RADIÁTOROVÝ VENTIL TYP H-3000, PRIAMY
- AOV/UTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VK - VYPUŠŤACÍ KOHÚT
- M - MANOMETER
- (1,5) - POLOHA NASTAVENIA RADIÁTOROVÉHO VENTILU

POZNÁMKA:

- PROJEKTANT NENIESE ŽADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZACII BEZ JEHO SÚHLASU
- PROJEKT RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELIES, TRASY POTRUBIA A NEMAHÁDZA, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA STAVBY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VYROBKOV A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVENTOROM A PROJEKTANTOM
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSAZOVANÍ STRUJNEHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VYROBCOM ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCIÍ S OSTATNÝMI PROFESIAMI

GENÉRALNÝ PROJEKTANT: TP-PROJEKT, s.r.o., Námestie mieru 1, 080 01 PREŠOV

H.L. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Olo Scholtz	Ing. Olo Scholtz	Ing. Olo Scholtz

NÁZOV STAVBY, Miesto
CENTRUM KOMUNITNO-SPOLKOVÝCH AKTIVÍT

TP-PROJEKT, s.r.o.
NÁMESTIE MIERU 1
080 01 PREŠOV
e-mail: tpproj@tkpo@gmail.com

OBJEKT:	SO-01, Spoločenské centrum	DIEL	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
INVESTOR:	OčÚ Dajčice	STUPEŇ	DRS
OBSAH VÝKRESU:	PÔDORYS 2. NP	ZÁK. ČÍSLO	TP-02/22
		DÁTUM	01/2022
		FORMÁT	2x44
		MIERKA	1:100

SADA Č.